2.STĀVA PLĀNS

M1-100



PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS	APRAKSTS
1 AR-10	Griezuma numurs Rasējuma numurs
	Akmens vates siltumizolācija
	Kāpņu telpas sienu apdare
L-1 D-1 R-1	Logu, durvju un restu apzīm.
S1	Sienu tips
	Betona bruģakmens apmale
	Esošas metāla margas
	VTK-100 Airvent

PIEZĪMES:

1. Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt izmērus dabā;
2. Ēkas siltināšanas darbi jāveic atbilstoši ETAG 004 siltināšanas sistēmai;
3. Ēkas telpu plānojums norādīts nosacīti, jo šī projekta ietvaros nav paredzēts to skart;
4. Plaknes novērtējums pa vertikālo un horizontālo asi. Ja novērtējot sienas pa asīm, plaknes novirzes ir lielākas kā 15-20mm no asīm, tad sienas līmeņu korekcijas veic uzklājot nepieciešamo apmetuma kārtu. Nekādā gadījumā šis novirzes nedrīkst labot, izmantojot līmešanas javu vai atstājot tukšas vietas zem siltumizolācijas materiāla;
5. Pirms fasādes siltināšanas demontēt mūra izvirzījumus zem palodzēm;
6. Atjaunot esošos ieejas betona lieveņus, iebūvēt jaunu metāla kājslauķi;
7. Siltumizolācijas iestrādes risinājumi pēc BAUMIT StarSystem (ETICS) metodikas. Skatīt mezglus, materiālu specifikācijas un projekta skaidrojošo aprakstu;
8. Ēkas ārsienu pamatplaknes siltināšana ar 150mm biezu siltumizolācijas slāni ($\lambda d \leq 0.036 W/m*K$), ja projektā nav norādīts citādi;
9. Esošās lietus kanalizācijas notekas atvirzīt virs siltumizolācijas slāņa;
10. Ieklājot betona bruģakmens segumu, ievērot nepieciešamo minimālo 2°-3°slīpumu lietus ūdens novadīšanai;
11. Kāpņu telpas atjaunošana paredzēta grīdām, sienām un griestiem;
12. Visas logu un ārdurvju ailas siltināt ar siltumizolāciju vismaz 30mm biezumā ($\lambda d \leq 0.036 W/m*K$);
13. Logu, durvju un restu specifikācijas skatīt lapā AR-15;
14. Griezumu skatīt lapā AR-09;
15. Mezglus skatīt lapās AR-10; AR-11.

S1	Armējošā java, stiklšķiedras armējošs siets, grunts zem dekoratīvā apmetuma, krāsots dekoratīvais apmetums saskaņā ar BauMit apmetuma sistēmu (ETICS) sertifikātu un tur norādīto metodiku Siltumizolācijas stiprinājuma elementi - dībeļi Siltumizolācijas fasādes akmens vate ($\lambda d \leq 0.036 W/m*K$) 150 mm Siltumizolācijas līmjava Saķeri veicinoša grunts Esoša sienas konstrukcija

S4	Krāsa iekšdarbiem Saķeri veicinoša grunts Virsmas izlīdzinošā špaktele Esoša, attīrīta sienas konstrukcijas virsma

J-2	Cinkota skārda iesegums Esošā jumtiņa paneļa konstrukcijas virsma

Pasūtītājs
SIA "CDP"
Vienotais reģ. Nr. 40103186898
Adrese: Ūnijas iela 71-172, Rīga, LV- 1084

IZSTRĀDĀTĀJS
SIA "JG PROJEKTI"
Vienotais reģ. Nr. 43603086735
Būvkomersanta reģ. Nr. 15137
Adrese: Kūliņu ceļš 2, Jelgava, LV- 3003
e-pasts info.jgprojekti@gmail.com

BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

FASĀDES VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA SMILTENĒ, DAUGAVAS IELĀ 2

ADRESE	PASŪTĪJUMA NR.
DAUGAVAS IELA 2, SMILTENE	09/2019

Būvspeciālists	A.RAČINSKIS		16.12.2019
Tehn.izstrādātājs	J.JANKOVSKIS		16.12.2019

RASĒJUMA NOSAUKUMS: 2.STĀVA PLĀNS

MĒROGS	MARKA	LAPAS KOPĀ	ARHĪVA REĢ. NR.
1-100	AR		09/19
STADIJA	NUMURS	LAPAS NR.	CAUREJOŠAIS NR.
AK	AR-05	5	

A3.2