AILU AIZPILDĪJUMU SPECIFIKĀCIJAS

M1-100

LOGU SPECIFIKĀCIJA

MARKA	SKICE	Paredzēts nomainīt gab.	Daudzums kopā gab.	PIEZĪMES
L-1		4	4	Loga rāmja profila materiāls - PVC, stiklojums - divas selektīvās stikla paketes. Logu kopējais siltuma transmisijas koeficients (U) ne lielāks par 1.1 W/m² K. ψ speiseris <0.04W/(m*K) (Thermix), ψ montāža < 0.04 W/(m*K) -Atbilstoši LVS EN 12208, logu ūdens necaurlaidībai jāatbilst 8A klasei. -Atbilstoši LVS EN ISO 717-1, logu skaņas izolācijai jāatbilst 2 klasei. -Atbilstoši LVS EN 12210, logu gaisa caurlaidībai jāatbilst 4 klasei. -Atbilstoši LVS EN 12210 logu vēja slodzes izturībai jāatbilst C4 klasei. Logiem jābūt 4 ventilācijas režīmiem: 1) atvērts; 2) pusatvērts; 3) aizvērts; 4) mikroventilāciajs režīms.
L-2		7	45	
L-3		6	29	
L-4		3	3	Loga rāmja profila materiāls - PVC, stiklojums selektīvās stikla paketes. Logu kopējais siltuma transmisijas koeficients (U) ne lielāks par 1.3 W/m² K. ψ speiseris <0.04W/(m*K) (Thermix), ψ montāža < 0.04 W/(m*K)

PAGRABA IEKŠDURVJU UN ĀRDURVJU SPECIFIKĀCIJA

MARKA	SKICE	Paredzēts nomainīt gab.	Daudzums kopā gab.	PIEZĪMES
D-1		2	2	Siltinātu metāla ārdurvju bloks ar stiklojumu. Durvju kopējais siltuma transmisijas koeficients (U) ne lielāks par 1.80 W/m2K. Pulverkrāsotas, tonis - RAL 8017. Slieksnis <20mm. Aprīkot ar mehānisko kodu atslēgu. Durvju dizainu precizēt autoruzraudzības kārtībā. Uzstāda hidraulisko durvju aizvērēju G-U OTS 430.
D-2		2	2	Siltinātu metāla durvju bloks. Durvju kopējais siltuma transmisijas koeficients (U) ne lielāks par 1.80 W/m2K. Pulverkrāsotas, toni saskaņot ar pasūtītāju. Durvju dizainu precizēt autoruzraudzības kārtībā. Uzstāda hidraulisko durvju aizvērēju G-U OTS 430.
D-3		1	1	Metāla durvju bloks. Uz durvīm izvietot uzrakstu - "Siltummezgls".

PIEZĪMES

1. Logu un ārdurvju skices uzrādītas skatā no ārpuses, iekšdurvīm pēc eņģu novietojuma;
4. Pirms elementu (logu, durvju u.c.) izgatavošanas veikt kontrolmērījumus dabā;
5. Visi logi PVC, tonis balts - RAL 9003;
6. Maināmās ārdurvis metāla, tonis brūns - RAL 8017;
7. Logu ārpusē uzstādīt cinkotas skārda palodzes, maināmo logu iekšpusē uzstādīt laminētas kokšķiedru palodzes;
8. Logu un durvju ailu perimetru blīvēt un veikt šuvju hermetizēšanu ar atbilstošām lentām;
9. Mezglus skatīt AR-10;
10. Logiem jāatbilst CE un LVS-EN 14351-1 standartiem;
11. Būvuzņēmējiem jāievērtē minēto darbu veikšanas nepieciešamie papildus materiāli un darbi, kas nav minēti šajā projektā, bet bez kuriem nav iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darbu izpilde pilnā apjomā.

Pasūtītājs

SIA "CDP"
Vienotais reģ. Nr. 40103186898
Adrese: Ūnijas iela 71-172, Rīga, LV- 1084

IZSTRĀDĀTĀJS

SIA "JG PROJEKTI"
Vienotais reģ. Nr. 43603086735
Būvkomersanta reģ. Nr. 15137
Adrese: Kūliņu ceļš 2, Jelgava, LV- 3003
e-pasts info.jgprojekti@gmail.com

BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

FASĀDES VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA SMILTENĒ, DAUGAVAS IELĀ 2

ADRESE		PASŪTĪJUMA NR.	
DAUGAVAS IELA 2, SMILTENE		09/2019	
Būvspeciālists	A.RAČINSKIS		16.12.2019
Tehn.izstrādātājs	J.JANKOVSKIS		16.12.2019

RASĒJUMA NOSAUKUMS

AILU AIZPILDĪJUMU SPECIFIKĀCIJAS

MĒROGS	MARKA	LAPAS KOPĀ	ARHĪVA REĢ. NR.
1-100	AR		09/19
STADIJA	NUMURS	LAPAS NR.	CAUREJOŠAIS NR.
AK	AR-15	15	