



SILTINĀJUMA IZBŪVE PIE LOGA RĀMJA

M 1:10




PASKAIDROJUMI PAR FASĀŽU UN PĀRSEGUMU APDARI:

S1	Ārsienas siltinājums ar fasādes plāksnēm Paroc Linio 10, $\lambda u = 0.036 \text{ W/mK}$ (vai ekvivalents), $b=180\text{mm}$ un masā tonētu dekoratīvo struktūrapmetumu.
S3	Ārsienas logu aiļu siltinājums ar fasādes plāksnēm Paroc Linio 15, $\lambda u = 0.037 \text{ W/mK}$ (vai ekvivalents), $b=30\text{mm}$ un masā tonētu dekoratīvo struktūrapmetumu.

Piezīmes:

- Fasādes siltumizolācijas tapas (dībeļus) izvēlēties attiecībā no esošās sienas tipa. Par dībeļu izvēli un stiprināšanas dziļumu konsultēties ar ražotāju.
- Fasādes izolācijas skrūvējams stiprinājums ar metāla naglu ar uzkausētu plastmasas galvu un gaisa kamerām RAWL-PLUG T-FIX 8S
- Pirms doto logu un palodžu mezglu realizēšanas dabā, to saskaņot būvniecības laikā ar būvuzraugu un autoruzraugu.
- Pirms skārda palodzes montāžas, visas akmensvates saskares virsmas armēt ar sietu un līmjavu.
- Skārda palodzes saskares virsmu ar loga rāmi pirms montāžas kvalitatīvi apstrādāt ar poliuretāna hermētiķi.
- Skārda palodzes montējamas pirms siltumizolācijas dekoratīvās apdares.
- Paredzēts izmantot poliuretāna līmes mastiku, kura darbojas $-40^{\circ} - \dots - +80^{\circ}$
- Hidroizolācijas lentas izbūvei papildus paredzēt līmi tās piestiprināšanai.
- Projektā dotās atsauksmes uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garants. Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir ekvivalenti, vai augstāki nekā projektā norādītam būvmateriālam.
- Visus materiālu apjomus skatīt materiālu apjomu kopsavilkuma lapās.

Palodzes shēma



* mainīgs izmērs

IZM.	DATUMS	APRAKSTS	INIC.	PARAKSTS
STADIJA	IECERES DOKUMENTĀCIJA			
OBJEKTS	Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršotā atjaunošana. Adrese: Audēju iela 2, Smiltene			
PASŪTĪTĀJS	SIA "Smiltenes NKUP", Reģ. Nr. 43903000435 Adrese: Pils iela 3A, Smiltene, LV-4729			
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS	SIA „AMB Design”, Reģ. Nr. 40203113369 Adrese: "Brūveri", Ventspils nov., Jūrkalnes pag., LV-3626			
BŪVPROJEKTA DAĻA	AR / ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI			
AR DAĻAS VADĪTĀJS/ PROJEKTA ARHITEKTS	GINTS ZVEJNIEKS		DATUMS	2019.12.23.
ARHITEKTS	GINTS ZVEJNIEKS		DATUMS	2019.12.23.
RASEJUMS	Siltinājuma izbūve pie loga rāmja			
RASEJUMA NR.	AR-15			IZMAIŅA
PASŪTĪJUMA NR. NKUP-24/2019	AMB Design_VA_AR			
MĒROGS	1:10	DATUMS	2019.12.23.	LAPAS NR.