



- Piezīmes
- Ventīliem ierīkot apkalpošanas lūkas.
 - UK rasējumus skatīt kopā ar AR u.c.daļu rasējumiem.
 - Caurulvadu izolācijas skatīt materiālu specifikācijā.
 - Karstā ūdens caurules izolēt ar siltumizolāciju min 30 mm.
 - Ūdensvadu izvietot tā, lai uzmontējot ventīļus, tiem varētu piekļūt caur apkalpes lūku.
 - Izometrijas skatīt kopā ar plāniem un mezglu rasējumiem.
 - Revīzijām uz stāvvadiem ierīkot sienā montējamas apkalpošanas lūkas 200x200mm.
 - Visas pieslēguma vietas un diametrus esošiem caurulvadiem precizēt uz vietas dabā pirms būvdarbu uzsākšanas, un caurulvadu un veidgabalu pasūtīšanas.
 - Stāvvadiem jāatrodas ugunsdrošās šāhtās
 - Stāvvadu novietojums saskaņā AR daļas norādījumiem

Apzīmējumi:

- T3 DN20 Projektētā karstais ūdensvads, iekšējais nosacītais diametrs
- T4 DN20 Projektētā karstais cirkulācijas ūdensvads, iekšējais nosacītais diametrs
- Caurulvads zem grīdas vai grīdā
- - - Caurulvads pie pārseguma, griestiem
- . - . Caurulvads virs grīdas, pie sienas vai sienā
- St.T3-1; St.T4-1 Projektētais stāvvads
- ⊞ Kompensators

IZM.		DATUMS	APRAKSTS	INR.	PARAKSTS
STADIJA IECERES DOKUMENTĀCIJA					
OBJEKTS					
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršotā atjaunošana. Adrese: Audeļu iela 2, Smiltene					
PASŪTĪTĀIS					
SIA „Smiltenes NKUP”, Reģ. Nr. 43903000435 Adrese: Pils iela 3A, Smiltene, LV-4729					
ATBILDĪGAS PROJEKTRĒTĀIS					
SIA „AMB Design”, Reģ. Nr. 40203113369 Adrese: “Brūveri”, Jūrkalnes pag., Ventspils nov., LV-3626					
BŪVPROJEKTA DAĻA		ŪK / ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA			
ŪK DAĻAS VADĪTĀIS		INGARS TIMOFEJEVS			DATUMS 2019.12.23.
INŽINIERIS		INGARS TIMOFEJEVS			DATUMS 2019.12.23.
RASĒJUMS					
Pagraba stāva plāns ar ūdensvada T3, T4 tīkliem					
RASĒJUMA NR.					IZMAINA
ŪK-04					
PASŪTĪTUMA NR.		ARHĪVA REĢ. NR.		AMB Design_VA_UK	
NKUP-24/2019		DATUMS		2019.12.23.	
MEĢRĢS		1:100		LAPAS NR.	